

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«27» октября 2021 г.



учётный № проверки 53210061000201289082



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,

http:53.mchs.gov.ru, e-mail: gu@53.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3, тел. (816-2) 76-51-26, e-mail: gpn-org@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам**

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,

тел. (816-2) 76-51-24, 76-51-22 ogpvn@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 297/1

вручается:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 9 «Журавлик»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Петренко К.С. о проведении плановой выездной проверки № 297 от 27 октября 2021 года

в период с 08 по 19 ноября 2021 года

старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственным инспектором Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Павленко Эдуардом Юрьевичем.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка зданий, строений, сооружений, помещений и территории муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Журавлик», (МАДОУ «Детский сад № 9 «Журавлик»)) по адресу: г. Великий Новгород, пр. Мира, д. 42, корп. 2.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – заведующая муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 9 «Журавлик» Осипова Екатерина Николаевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка выполнения
1	2	3	4	5
1	Система противопожарной защиты здания в случае возникновения пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проезде к зданию, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	часть 1 статьи 103 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту – ФЗ-123); абзац 4 пункта 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее по тексту – ППР)	20.11.2022	
2	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского и производственного назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (склада в помещении кухни, складское помещение расположенное на 1-ом этаже) по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определения класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	пункт 12 ППР РФ	20.11.2022	
3	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают требуемый уровень звука (протокол инструментального обследования от 12.11.2021 № 282-21)	ст. 4,6 123-ФЗ, раздел 4 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» раздел 3 Норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п. 54 ППР РФ	20.11.2022	



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Новгородской области

173020, г. Великий Новгород, ул. Большая Московская, д.67, тел. 66-27-94,
http:53.mchs.gov.ru, e-mail: gu@53.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

173009, Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3, тел. (816-2) 76-51-26, e-mail: gpn-org@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам**

173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д. 171, корп. 3,
тел. (816-2) 76-51-24, 76-51-22 ogpvn@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 298/1**

вручается:

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению

«Детский сад № 9 «Журавлик»,

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие))

во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Петренко К.С. о проведении плановой выездной проверки № 298 от 27 октября 2021 года

в период с 08 по 19 ноября 2021 года

старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственным инспектором Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору) старшим лейтенантом внутренней службы Павленко Эдуардом Юрьевичем.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка зданий, строений, сооружений, помещений и территории муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Журавлик», (МАДОУ «Детский сад № 9 «Журавлик»)) по адресу: г. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 45, корп. 2.

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – заведующая муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 9 «Журавлик» Осипова Екатерина Николаевна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2012 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и национальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Система противопожарной защиты здания в случае возникновения пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проезде и здании, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве виде- и аудиосвязи с местом их установки.	часть 1 статьи 103 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту – ФЗ-123); абзац 4 пункта 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее по тексту – ППР) ст.4, ст.6, ст. 88 п.1, 3, табл. 23, 24 ФЗ – 123	20.11.2022	
2	Предел огнестойкости заполнения проема в противопожарной преграде, отделяющей помещение продовольственного склада категории В2 от помещения кухни менее EI 30.		20.11.2022	
3	В помещении группы № 2 настенный речевой оповещатель расположен менее чем 150 мм от потолка до верхней части оповещателя (фактически на потолке).	пункт 4.4 свода правил СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	20.11.2022	
4	Огнетушители у кабинета заведующей и в группе № 4 расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя	пункт 409 ППР РФ	20.11.2022	
5	В помещении подвала допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренных конструкцией	подпункт «а» пункта 35 ППР	20.11.2022	
6	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают требуемый уровень звука (протокол инструментального обследования от 12.11.2021 № 282-21)	ст. 4,6 123-ФЗ, раздел 4 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» раздел 3 Норм пожарной безопасности НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в	20.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 9 «Журавлик» Осипова Екатерина Николаевна.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великому Новгороду, Новгородскому и Батецкому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области (государственный инспектор Великого Новгорода, Новгородского и Батецкого районов по пожарному надзору) старший лейтенант внутренней службы Павленко Эдуард Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)