

**Администрация Великого
Новгорода**

Комитет по образованию
Великого Новгорода
**Муниципальное автономное
дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 9
«Журавлик»**

пр. Мира 42, корп. 2,
Великий Новгород, 173021
Тел/факс. 78-77-05, 78-77-15

ИНН/КПП 5321047458/532101001
E-mail: yuravlik09@mail.ru

№ _____
на № _____ от _____

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
по Великому Новгороду, Новгородскому и
Батецкому районам
управления надзорной деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС России по
Новгородской области

**Информация о выполнении
предписания № 297/1 и 298/1 от 19.11.2021 года.**

Администрация МАДОУ «Детский сад № 9 «Журавлик» сообщает следующую
информацию об устранении выявленных нарушений в указанные сроки
(предписание № 297/1 и 298/1 от 19.11.2021 года)

№ п\п	мероприятия	Отметка о выполнении
	Корпус № 1 по адресу: пр. Мира, д.42, к.2	
1	Система противопожарной защиты здания в случае возникновения пожара не обеспечивает автоматическую раблочировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео и аудиосвязи с местом их установки.	ВЫПОЛНЕНО. В Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода написаны письма (заявки на финансирование на 2022г. и 2023г. и 2024 год) на выделение дополнительных средств: - от 29.11.2021 № 229 (ответ из КО от 04.03.2022 № 1307); - от 05.04.2022 № 34 (ответ из КО от 12.05.2022 № 3001); - от 25.07.2022 № 105 (ответ из КО от 17.08.2022 № 4980; от 31.08.2022 № 5334); - от 22.03.2023 № 19 (ответ из КО от 17.04.2023 № 2311) Заявка на 2024 год одобрена комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода. Временные действия. Издан приказ № 2 от 09.01.2023 года по учреждению о назначении ответственных лиц за открывание ворот и нахождения ворот в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.
2	Руководитель организации не	ВЫПОЛНЕНО.

	<p>обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений складского и производственного назначения обозначением их категории и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны (склада в помещении кухни, складского помещения расположенное на 1-ом этаже) по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определения класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>	<p>Установлены противопожарные двери на складе в помещении кухни (помещение продовольственного склада) и складском помещении расположенном на 1 этаже.</p> <p>Обеспечено категорирование помещений:</p> <p>Помещение продовольственного склада , категория В2, класс зоны по ПУЭ-П-Па.</p> <p>Складское помещение, категория В2, класс зоны по ПУЭ-П-Па.</p>
3	<p>Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают требуемый уровень звука (протокол инструментального обследования от 12.11.2021 № 282-21)</p>	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>Проведены монтажные работы по установке дополнительных громкоговорителей настенных для системы оповещения людей о пожаре и автоматической пожарной сигнализации .</p> <p>Установлены громкоговорители в количестве - 63шт. из них на 1 этаже -33 шт. и на 2-м этаже -30 шт.</p>
<p>Корпус № 2 по адресу: ул. Кочетова, д.45, к.2</p>		
4	<p>Система противопожарной защиты здания в случае возникновения пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео и аудиосвязи с местом их установки.</p>	<p>ВЫПОЛНЕНО.</p> <p>В Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода написаны письма (заявки на финансирование на 2022 и 2023г.) на выделение дополнительных средств, на выполнение предписания:</p> <ul style="list-style-type: none"> - от 29.11.2021 № 229 (ответ из КО от 04.03.2022 № 1307); - от 05.04.2022 № 34 (ответ из КО от 12.05.2022 № 3001); - от 25.07.2022 № 105 (ответ из КО от 17.08.2022 № 4980; от 31.08.2022 № 5334); - от 25.07.2022 № 117 (ответ из КО от 31.08.2022 № 5334); -от 22.03.2023 № 19 (ответ из КО от 17.04.2023 № 2311) <p>Заявка на 2024 год одобрена комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода. Временные действия. Издан приказ от 09.01.2023 № по учреждению о назначении ответственных лиц за открывание ворот и нахождения ворот в открытом положении для обеспечения</p>

		беспрепятственного проезда пожарной техники.
5	Предел огнестойкости заполнения проемов в противопожарной преграде, отделяющей помещения продовольственного склада категория В 2 от помещения кухни менее EI 30.	ВЫПОЛНЕНО. Установлены противопожарные двери на складе в помещении кухни (помещение продовольственного склада). Обеспечено категорирование помещений: Помещение продовольственного склада, категория В2, класс зоны по ПУЭ-П-Ша.
6	В помещении группы № 2 настенный речевой оповещатель расположен менее чем 150 мм от потолка до верхней части оповещателя.	ВЫПОЛНЕНО. Настенный речевой оповещатель опущен, расположен более чем 150 мм от потолка до верхней части оповещателя.
7	Огнетушители у кабинета заведующей и в группе № 4 расположены на высоте более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя	ВЫПОЛНЕНО. Огнетушители у кабинета заведующей и в группе № 4 опущены и расположены на высоте менее 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя
8	В помещении подвала допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренных конструкций.	ВЫПОЛНЕНО. В помещении подвала эксплуатируются светильников с колпаками.
9	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают требуемый уровень звука (протокол инструментального обследования от 12.11.2021 № 282-21)	ВЫПОЛНЕНО. В Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода написаны письма (заявки на финансирование на 2022 и 2023г.) на выделение дополнительных средств, на выполнение предписания: - от 29.11.2021 № 229 (ответ из КО от 04.03.2022 № 1307); - от 05.04.2022 № 34 (ответ из КО от 12.05.2022 № 3001); - от 25.07.2022 № 105 (ответ из КО от 17.08.2022 № 4980); - от 25.07.2022 № 117 (ответ из КО от 31.08.2022 № 5334); Заявка на 2023 год одобрена комитетом по образованию Администрации Великого Новгорода, выделены дополнительные средства. Ремонт системы АПС будет произведен в августе 2023 года.

Заведующий
_____ 2023 года

Е.Н. Осипова